

BHAKTA KAVI NARSINH MEHTA UNIVERSITY, JUNAGADH

[Gujarat Public Universities Act No. 15/2023]

Government Polytechnic Campus, Bhakta Kavi Narsinh Mehta University Road,
Khadiya, Junagadh-362263 (Gujarat)

Ph: 0285-2681400



: www.bknmu.edu.in || M store@bknmu.edu.in

જાહેરાત

તા.05/09/2025

આથી જાહેરાત આપવામાં આવે છે કે, ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી જુનાગઢના ન્યુ કેમ્પસ ખાતે કેમેસ્ટ્રી તથા લાઈફ સાયન્સ વિભાગ માટે પાણીના બોર તથા તેને અનુસંગિક કામગીરી કરવા માટે તથા અન્ય વિભાગો માટે કેબલ, બોરની સબમર્સીબલ મોટર તથા પાઈપ લાઈન સપ્લાય કરી ફીટ કરવા માટે જુદી-જુદી એજેન્સી પાસેથી સીલ બંધ કવરમાં આર.પી એડી થી પાંચ લાખની મર્યાદામાં ભાવો મંગાવવામાં આવેલ છે. જે દિન - ૦૫ માં જરૂરી વિગત સાથે ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી, ખડિયા, જુનાગઢ ને પહોંચતા કરવાના છે. આ સાથે કરવાની થતી કામગીરીની વિગતો સામેલ રાખેલ છે.

સીનીયર એન્જીનીયર(સિવિલ)

ક્રમાંક/બીકેએનએમયુ/બાંધકામ/૧૩૬/૨૦૨૬-૨૭

તા.05/09/2025

-:શરતો:-

- સંપૂર્ણ કામગીરી ટેન્ડરમાં દર્શાવેલ શરતો મુજબ કરી આપવાની રહેશે.
- સંપૂર્ણ કામગીરી યુનિવર્સિટીના સીનીયર એન્જીનીયરશ્રી(સિવિલ) ના સુચના મુજબ કરવાની રહેશે.
- કામગીરી કર્યા બાદ યુનિવર્સિટી સીનીયર એન્જીનીયર(સિવિલ) પાસે ચેક કરાવાની રહેશે.
- કામગીરી પૂર્ણ કર્યા બાદ સાઈટ પરના એક્ઝ્યુઅલ મેઝરમેન્ટ પ્રમાણે બીલની ગણતરી કરવામાં આવશે.
- આપના દ્વારા બીલ રજુ થયેલ થી ૦૧ માસ માં બીલની ખરાઈ કરી ચુકવણું કરવામાં આવશે.
- કામગીરી દરમિયાન જે મશીનરી તથા લેબરની જરૂરિયાત રહેશે તે આપના દ્વારા કરવાની રહેશે.
- ટેન્ડરમાં દર્શાવેલ આઈટમની ખરીદી સીનીયર એન્જીનીયર(સિવિલ) ની સુચના તેમજ મેક-લીસ્ટ મુજબ કરવાની રહેશે.

NAME OF WORK :- Drilling bore with necessary accesory for Life-Sci and Chemistry Building at New Campus			
Sr. No	Quantity	Description of Item	Unit
1	4.00	DOL / Star Delta starter suitable for local & remote pump control application consisting of MPCB, overload relay and contactors as per Type II coordination including digital voltmeter, analogue ammeter with selector switch , run hour meter , required protective relays & control accessories. MR.	Nos.
2	850.00	Manufacture, supply and delivery of following ISI marked HDPE pipes (IS:4984/1985 with latest amendment) having material Grade PE-80 in 15 approximate 100 meter coil length or as per GWSSB requirement with SS316 nipple at both ends having 11 TP1 threads as per specifications, press fitted and bolted having nominal diameter as under as per detailed technical specifications.(V) DN63 PN12.5 MR.	Rmt.
3	4.00	Bore plug of 100 mm height made from MS plate with 3 holes at equal 2 distance on circumference for nutbolts type, locking arrangement with nutsbolts & lock nuts of standard make. (Casing up to 12 MTS.) MR.	Nos.


 Senior Engineer (Civil)
 Bhakta Kavi Narsinh Mehta University
 Janagadh.